

FORNECEDORES HABILITADOS

Fis. Nº 270
Proc. Nº 1224/2021
Rubrica

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 1224/2021

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

Final da Proposta/Início da Sessão: 09/09/2021 às 08:00

S R N EMPREENDIMENTOS EIRELI - 36.664.686/0001-62

E-mail: rafaelmarques.sr@hotmail.com | Telefone: (98) 99202-8873

Lote 1

CONDICIONADOR, de ar, tipo SPLIT HI WALL, de parede, tipo frio, capacidade de refrigeração mínima de 22.000 BTU/h, 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo PROCEL A, com classificação do Inmetro, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no município de Icatu - MA.

Descrição Comprador / Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
1 - 1	115 - und	3.600,00	414.000,00
1			
Marca: ELGIN	Fabricante: ELGIN	Modelo: ELGIN	

Lote 2

CONDICIONADOR, de ar, tipo SPLIT HI WALL, de parede, tipo frio, capacidade de refrigeração mínima de 22.000 BTU/h, 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo PROCEL A, com classificação do Inmetro, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no município de Icatu - MA.

Descrição Comprador / Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
1 - 1	38 - und	3.600,00	136.800,00
1			
Marca: ELGIN	Fabricante: ELGIN	Modelo: ELGIN	

Lote 3

Modelo: ventiladores de parede oscilantes de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar. Cor: preto Diâmetro de Hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 55 cm Hélice: 03 pás em termoplástico Diâmetro de Grade: no mínimo 55 cm e no máximo 60 cm Grades de Proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem Comprimento: 70cm Base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta Voltagem: 220 W Rotação Mínima: 1350 Área de Ventilação: mínimo de 50m² Velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser e dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os s

Descrição Comprador / Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
1 - 1	984 - und	218,00	214.512,00
1			
Marca: ELGIN	Fabricante: ELGIN	Modelo: ELGIN	

Lote 4

Modelo: ventiladores de parede oscilantes de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar. Cor: preto Diâmetro de Hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 55 cm Hélice: 03 pás em termoplástico Diâmetro de Grade: no mínimo 55 cm e no máximo 60 cm Grades de Proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem Comprimento: 70cm Base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta Voltagem: 220 W Rotação Mínima: 1350 Área de Ventilação: mínimo de 50m² Velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser e dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os s

Descrição Comprador / Fornecedor	Quantidade / Unid. Med.	Unitário Final	Total
1 - 1	328 - und	218,00	71.504,00
1			

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: ELGIN

Fis. Nº

Proc. Nº

Rubrica

836.816,00

Total de S R N EMPREENDIMENTOS EIRELI


Icatu, 22 de Setembro de 2021.




Denilson Odilon Fonsêca - Pregoeiro(a)



Jackson Gonçalves Cantanhede - Autoridade Competente



Célia Regina Barroso de Sá Oliveira - Equipe de Apoio



Nilton Mendes da Silva - Equipe de Apoio